

(様式1: 監理委員会への報告)

民間事業者による対象公共サービスの実施状況

国立文化財機構
平成25年5月28日

1 対象公共サービスの事業名

東京国立博物館等の施設管理・運營業務

2 対象公共サービスの内容

関係業務統括業務、特別高圧受変電設備等保守点検業務、エレベーター設備等保全業務、空調自動制御機器等保全業務、冷凍設備等保全業務、ビル環境衛生管理業務、構内樹木等維持管理業務

3 確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

	平成24年4月1日～平成25年3月31日		
	確保すべき対象公共サービスの質	実績	実績の測定時期
(A事業所) 公共サービス実施民間事業者名 アズビル・三冷・太平・東京国立博物館共同企業体			
展示場の温度・湿度	温度23℃±1℃、湿度55%±5%	温度23℃、湿度55%	毎日
収蔵庫の温度・湿度	温度23℃±1℃、湿度55%±5%	温度23℃、湿度55%	毎日
博物館等の一時閉館や開館不能の状態を招くような重要な業務上の瑕疵	一度も発生しないこと	一度も発生していない	実施期間中
植栽管理業務	アンケートによる観客の植栽管理の不満足度が5%以下	1回目 0.5% 2回目 0.4%	1回目 7月11日(水)・7月13日(金) 2回目 1月9日(水)～1月10日(木)
(注記事項)			

4 対象公共サービスの実施に要した経費(税抜)

		平成24年4月1日～平成25年3月31日	
(A事業所) 公共サービス実施民間事業者名 アズビル・三冷・太平・東京国立博物館共同企業体			
支払額(定額分)			168,255,000円
支払額(成果分)	増額		円
	減額		円
計			168,255,000円
(参考)落札額		(3か年分)	500,900,000円
計			
(注記事項)			

(様式2: 監理委員会への報告)
会計法令に基づく監督・検査の状況

国立文化財機構
平成25年5月28日

1 対象公共サービスの事業名

東京国立博物館等の施設管理・運営業務

2 対象公共サービスの内容

関係業務統括業務、特別高圧受変電設備等保守点検業務、エレベーター設備等保全業務、空調自動制御機器等保全業務、冷凍設備等保全業務、ビル環境衛生管理業務、構内樹木等維持管理業務

3 監督・検査の状況

平成24年4月～平成25年3月

(A事業所) 公共サービス実施民間事業者名 アズビル・三冷・太平・東京国立博物館共同企業体

監督・検査の状況

・毎日の業務遂行状況について、業務日誌を作成し翌日に報告を受けている。また、点検業務等については、業務月次報告により確認を行っている。
・3ヶ月毎にモニタリング評価委員会を開催し、モニタリング結果報告を行う。

(B事業所) 公共サービス実施民間事業者名

監督・検査の状況

(注記事項)

(様式3: 監理委員会への通知)

法第26条及び第27条に基づく監督上の措置

国立文化財機構
平成25年5月28日

1 対象公共サービスの事業名

東京国立博物館等の施設管理・運営業務

2 対象公共サービスの内容

関係業務統括業務、特別高圧受変電設備等保守点検業務、エレベーター設備等保全業務、空調自動制御機器等保全業務、冷凍設備等保全業務、ビル環境衛生管理業務、構内樹木等維持管理業務

3 監督上の措置

(A事業所) 公共サービス実施民間事業者名: アズビル・三冷・太平・東京国立博物館共同企業体

(1) 監督上の措置の内容	特になし
(2) 監督上の措置を講ずることとした理由	
(3) 監督上の措置の結果の概要	

(注記事項)